

(ഇ) ഉണ്ട്. കറന്റ് ചാർജിൽ കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതിനാലാണ് കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിച്ചത്. ബോർഡിലേയ്ക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട തുകയുടെ വിശദവിവരം ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്താവിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പണം അടയ്ക്കുമ്പോൾ റീ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതാണ്.

(എഫ്) കാർഷിക ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ചാർജ് ഈടാക്കുന്നത് 'ടൂ പാർട്ട് താരിഫ്' സ്വഭാവമനുസരിച്ചാണ്. കണക്ടഡ് ലോഡ് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ്ജും ഉപഭോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള എനർജി ചാർജ്ജും ഉൾപ്പെട്ടതാണ്. ടൂ പാർട്ട് താരിഫ് സ്വഭാവം. വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി ചാർജ്ജ് നൽകേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സന്ദർഭങ്ങളിലും ഉപഭോക്താവിന് കണക്ടഡ് ലോഡ് അനുസരിച്ച് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള വൈദ്യുതി അവരുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രസ്തുത സന്ദർഭങ്ങളിലും വൈദ്യുതി നിലനിർത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് ഫിക്സ്ഡ് ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നത്. കൂടാതെ മിനിമം ഗ്യാരന്റി വ്യവസ്ഥയിൽ കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഉപഭോക്താവിന്റെ മിനിമം ഗ്യാരന്റി തുക മിനിമം ഗ്യാരന്റി കാലയളവിനെ ആസ്പദമാക്കി പ്രതിമാസം ബോർഡിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട തുക നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ തുക പ്രതിമാസം ഉപഭോക്താവിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നു.

വണ്ടൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നൽകിയ പുതിയ കണക്ഷനുകൾ

139 (364) ശ്രീ. എൻ. കണ്ണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം വണ്ടൂർ അസംബ്ലി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എത്ര പുതിയ വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ;

(ബി) ഇവിടെ എത്ര പുതിയ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത കാലയളവിനിടയിൽ വണ്ടൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ എത്ര ഹരിജൻ കോളനികൾ വൈദ്യുതീകരിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 13,736 എണ്ണം.

(ബി) 55 എണ്ണം.

(സി) 13 എണ്ണം.

കക്കാട് 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷൻ

140 (365) ശ്രീ. കെ. കുട്ടി അഹമ്മദ് കുട്ടി : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തി സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ തിരുരങ്ങാടിയിലെ കക്കാട് പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിക്കുന്ന 33 കെ.വി. സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണ പൂരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ ; ഇത് എന്നത്തേക്ക് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ;

(ബി) പ്രസ്തുത സബ്സ്റ്റേഷന്റെ നിർമ്മാണം അടിയന്തിരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) സ്ഥലമെടുപ്പ് നടപടികൾ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.

(ബി) സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

മിനിമം ഗ്യാരന്റീ വർക്കുകൾ

141 (366) ശ്രീ. ഇസ്ഹാക് കുരിക്കൾ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വിദ്യുച്ഛക്തിയും സഹകരണവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) മഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ 2000 ഡിസംബർ വരെ മിനിമം ഗ്യാരന്റീ വച്ച് എത്ര വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാകുന്നുണ്ട് ;

(ബി) അവ ഏതൊക്കെ ;

(സി) ഇതിൽ കാർഷിക കണക്ഷൻ എത്ര; വ്യവസായിക കണക്ഷൻ എത്ര ;

(ഡി) ഇവ പൂർത്തിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 52 എണ്ണം.

(ബി) ലിസ്റ്റ് അനുബന്ധമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്[†].

(സി) കാർഷിക കണക്ഷൻ 288 എണ്ണം

വ്യവസായിക കണക്ഷൻ 68 എണ്ണം

(ഡി) കാർഷിക ആവശ്യത്തിനുള്ള 27 ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളതിൽ 25 എണ്ണത്തിലും അപേക്ഷകർ പമ്പ്സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഒരേണ്ണത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയായി. ഒരേണ്ണത്തിന്റെ പണി പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു. വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് 17 ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉള്ളവയിൽ ഒന്നിലും അപേക്ഷകർ ഉപകരണങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് കണക്ഷൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ബാക്കി 8 മിനിമം ഗ്യാരന്റീ ലൈൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ മറ്റിനങ്ങളിൽ ഉള്ളവയാണ്. അതിൽ 2 എണ്ണം മാത്രമേ ഈ വർഷത്തെ ഓർജറിൽപെടുകയുള്ളൂ. ഈ രണ്ടിന്റെയും ജോലി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

[†] അനുബന്ധം XXII